



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Instalacja detekcji CO, CNG, LPG zintegrowanej ze sterownikami uchylnych świetlików dachowych hali warsztatowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Instalacja detekcji CO, CNG, LPG zintegrowanej ze sterownikami uchylnych świetlików dachowych hali warsztatowej w budynku warsztatowym nr. inwent. 1.00369 na terenie bazy MPO przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji detekcji CO, CNG, LPG zintegrowanej ze sterownikami uchylnych świetlików dachowych hali warsztatowej. Detekcja CO, LPG, CNG będzie odbywać się w oparciu o centrale sterującą UCS 6000 oraz urządzenia firmy Polon-Alfa lub równoważne. Centrala UCS 6000 jest w posiadaniu inwestora. Należy ją doposażyć w moduły MGL-60 i dodatkową obudowę. Centrala sterująca będzie dodatkowo przekazywała sygnały do uruchomienia nowo projektowanych siłowników świetlików dachowych.

Załączniki:

załącznik nr 1 – projekt wykonawczy,
załącznik nr 2 – zakres robót,
załącznik nr 3 – rzut dachu,
załącznik nr 4 – przekrój,
załącznik nr 5 – wzór oferty.

Załączony do niniejszego zapytania załącznik nr 2 określa zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, podany został informacyjnie w celu ułatwienia oferentom skalkulowania ceny i nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Załącznik nr 3 i 4 przedstawia lokalizację świetlików dachowych wraz z polami uchylnymi i obecnie zamontowanymi siłownikami.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności:
 - a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób, w szczególności:

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli 1 robotę obejmującą wykonanie instalacji detekcji CO, CNG, LPG o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2022-04-30.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 36 miesięcy

Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-02-01 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 3910 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: janusz.kotlarski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena 100%

Zapraszamy do składania ofert.